



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Тавдинская городская
прокуратура**

Свердловской области

ул. Ленина, 83 «А», г. Тавда,

Свердловской области

623950, тел.: (34360) 5-23-50

17.07.2023 01-19/483

Директору Муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения основной
общеобразовательной школы
п.Карабашка

Ефимовой А.В.

ул. Ленина, 6, п. Карабашка,
Тавдинский район, Свердловская
область, 623964

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства

В Тавдинской городской прокуратуре рассмотрена информация, поступившая из отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области о допущенных нарушениях обязательных требований пожарной безопасности должностными лицами МАОУ ООШ п. Карабашка, выявленных в рамках работы комиссии по приемке образовательных организаций к 2023-2024 учебному году, проведенной 29.06.2023 и 30.06.2023.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 15 части 3, частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся.

Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 ФЗ № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В частности, образовательная организация обязана обеспечить пожарную безопасность обучающихся в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства России от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима).

В нарушение вышеуказанных требований законодательства, а также пунктов 6, 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в образовательной организации - МАОУ ООШ п. Карабашка, расположенной по адресу: Свердловская область, Тавдинский район, п. Карабашка, ул. Ленина, 10 выявлены нарушения:

- инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479),
- не обеспечено проведение проверки 1 раз в год средств защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479),
- не обеспечено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479),
- не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта (п. 56 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479),
- не обеспечено проведение проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479),
- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479),

- не обеспечено проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (неисправны СОУЭ и клапаны в вентиляционных каналах) (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).

По состоянию на 29.06.2023 данные нарушения не устранены.

В силу статей 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Таким образом, указанное свидетельствует о халатном и формальном отношении работников МАОУ ООШ п. Карабашка к своим должностным обязанностям, что не обеспечивает основные гарантии государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Выявленные нарушения федерального законодательства требуют от Вас незамедлительного принятия конкретных мер по их устранению, а также причин и условий, им способствующих.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Тавдинской городской прокуратуры.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, по вине которых допущены указанные нарушения к дисциплинарной ответственности, копии приказов о наложении взыскания представить в Тавдинскую городскую прокуратуру.

4. Информацию о результатах рассмотрения представления представить в Тавдинскую городскую прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Тавдинский городской прокурор

старший советник юстиции



А.А. Михайленко